



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-10-140

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SK01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025 年 10 月 17 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025 年 10 月 17 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.10.17

自 检 报 告										中国一汽 FAW GROUP		红旗 HONGQI		红旗新能源 HONGQI NEW ENERGY	
										第1页 共2页					
零件编号		零件名称								图纸版本		车型			
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02			
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒	☒	☒	☒		
检查项目		标准值		140						结果	备注				
1	外观检查														
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格						合格					
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。		合格						合格					
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。		合格						合格					
2	尺寸														
2.1	法兰盘外径	Φ152±1		151.84						合格					
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5		129.58						合格					
2.3	法兰裙边高度	15±0.5		15.12						合格					
2.4	法兰盘厚度	3±0.2		3.08						合格					
2.5	自由高度	350±10		347.18						合格					
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06		9.482						合格					
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21		12.96						合格					
2.8	出油管长度	21.12±0.25		21.11						合格					
2.9	接插件长度	32.7±0.1		32.71						合格					
2.10	接插件宽度	10±0.1		10.00						合格					
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06		7.893						合格					
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15		10.93						合格					
2.13	法兰盘平面度	≤0.8		0.568						合格					
2.14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15		10.96						合格					
2.15	加热管外径	Φ7.89±0.06		7.890						合格					
3	材料														
3.1	POM	F20-02/M90-44		供应商提供材质报告											
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL		供应商提供材质报告											

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI							
										第2页 共2页									
零件编号		零件名称								图纸版本		车型							
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02							
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能			
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒		☒		☒		☒			
4		性能		标准值		140								结果					
4.1		油位器性能		9.7±2mm		370±2Ω		369.0						合格					
				30.7±2mm		350.8±2Ω		349.8						合格					
				64.2±2mm		316±2Ω		315.3						合格					
				96.7±2mm		281.2±2Ω		280.7						合格					
				128.3±2mm		246.7±2Ω		246.1						合格					
				159.2±2mm		212.2±2Ω		211.9						合格					
				189.7±2mm		177.4±1.5Ω		177.3						合格					
				220.8±2mm		142.6±1.5Ω		142.5						合格					
				252±2mm		107.8±1.5Ω		107.8						合格					
				284±2mm		73±1.5Ω		73.2						合格					
				313.9±2mm		40±1.5Ω		40.5						合格					
4.2		输油性能		电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		208.2								合格					
						11.89								合格					
				电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		179.4										合格			
						11.29								合格					
				电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		114.1										合格			
4.3		法兰盘气密性能		在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格								合格					
4.4		管路连接性气密性		法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.588								合格					
4.5		传感器灵活性		传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格								合格					
4.6		压缩回位		燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格								合格					
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果																			
供应商检验人员： 孙检12										供应商批准： 孙检12									
日期：2025/10/17										日期：2025/10/17									